



Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion
Kantonales Laboratorium
Trink- und Badewasserinspektorat

Muesmattstrasse 19
3012 Bern
+41 31 633 11 11
info.wasser.kl@be.ch
www.be.ch/kl

Kontrolle Nr. S2497

Bern, 2. Dezember 2025

Untersuchungsbericht für Trinkwasser

Wasserversorgung

Name	Gemeindeversorgung Oberhofen
Nummer	120, 150–152
Hauptverantwortlich	Romeo Arnold, Gemeinderat
Gemeinde	Oberhofen am Thunersee

Allgemeines

Zweck der Kontrolle	Lebensmittelrechtliche Überprüfung der Trinkwasserqualität
Prüfverfahren	Europäische Normen und andere validierte Verfahren
Für die Erhebung verantwortlich	Erich Fehlmann, technischer Inspektor
Datum der Probenerhebung	24. November 2025
Eingang der Proben im Labor	24. November 2025
Untersucht am	24. November 2025 - 28. November 2025

Probe Nr. 194764: Oberhofen am Thunersee / 15012, Quellen Goldbach, Reservoir Burghalde, Zulauf Ueberlaufwasser Reservoir Allmit

Temperatur bei Erhebung	9.8 °C
Untersuchte Kriterien	Mikrobiologische Qualität Physikalisch-chemische Qualität
Mikrobiologisch untersucht am	24.11.2025

Ergebnisse und Beurteilung

Die Probe war bezüglich der untersuchten Kriterien in Ordnung.

Probe Nr. 194765: Oberhofen am Thunersee / 12020, Verteilnetz, Reservoir Burghalde, Trog Cholere DZ Sachwald-Blooch

Temperatur bei Erhebung	10.4 °C
Untersuchte Kriterien	Mikrobiologische Qualität Physikalisch-chemische Qualität
Mikrobiologisch untersucht am	24.11.2025

Ergebnisse und Beurteilung

Die Probe war bezüglich der untersuchten Kriterien in Ordnung.

Probe Nr. 194766: Oberhofen am Thunersee / 12006, Verteilnetz, Rebleutenplatz, Kupfergasse 5, lfd. Brunnen

Temperatur bei Erhebung	9.4 °C
Untersuchte Kriterien	Mikrobiologische Qualität
Mikrobiologisch untersucht am	24.11.2025

Ergebnisse und Beurteilung

Die Probe war bezüglich der untersuchten Kriterien in Ordnung.

Probe Nr. 194780: Oberhofen am Thunersee / 15210, Quellen Unteres Brüggli, Reservoir Blooch, Gesamteinlauf, vor UV

Temperatur bei Erhebung	9.0 °C
Untersuchte Kriterien	Mikrobiologische Qualität
Mikrobiologisch untersucht am	24.11.2025

Ergebnisse und Beurteilung

Die Probe war bezüglich der untersuchten Kriterien in Ordnung.

Probe Nr. 194781: Oberhofen am Thunersee / 15211, Quellen Unteres Brüggli, Reservoir Blooch, Gesamteinlauf nach UV-Anlage

Temperatur bei Erhebung	9.0 °C
Untersuchte Kriterien	Mikrobiologische Qualität Physikalisch-chemische Qualität
Mikrobiologisch untersucht am	24.11.2025

Ergebnisse und Beurteilung

Die Probe war bezüglich der untersuchten Kriterien in Ordnung.

Bemerkungen

1. Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die geprüften Proben.
2. Ein ausführlicher Untersuchungsbericht mit den detaillierten Ergebnissen kann nachträglich gegen Verrechnung folgender Gebühren ausgestellt werden:
CHF 75.00 (exkl. MWST) pro mikrobiologische Probe und CHF 260.00 (exkl. MWST) pro chemische Routineprobe. Gebühren für Spezialuntersuchungen auf Anfrage. Teilen Sie uns telefonisch oder per Mail mit, von welchen Proben Sie die entsprechenden Detailergebnisse wünschen.
3. Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig.

Für den Bericht verantwortlich: Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat
rudolf.robbi@be.ch
