



Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion
Kantonales Laboratorium
Trink- und Badewasserinspektorat

Muesmattstrasse 19
3012 Bern
+41 31 633 11 11
info.wasser.kl@be.ch
www.be.ch/kl

Kontrolle Nr. Q5907

Bern, 17. April 2024

Untersuchungsbericht für Trinkwasser

Wasserversorgung

Name	Gemeindeversorgung Oberhofen
Hauptverantwortlich	Stefan Stadler, Gemeinderat
Gemeinde	Oberhofen am Thunersee

Allgemeines

Zweck der Kontrolle	Lebensmittelrechtliche Überprüfung der Trinkwasserqualität
Prüfverfahren	Europäische Normen und andere validierte Verfahren
Für die Erhebung verantwortlich	Beatrice Flühmann, Lebensmittelkontrolleurin
Datum der Probenerhebung	9. April 2024
Eingang der Probe im Labor	10. April 2024
Untersucht am	10. April 2024 - 15. April 2024

Probe Nr. 173527: Oberhofen am Thunersee / 12006, Verteilnetz, Rebleutenplatz, Kupfergasse 5, lfd. Brunnen

Temperatur bei Erhebung	11.8 °C
Untersuchte Kriterien	Mikrobiologische Qualität Physikalisch-chemische Qualität
Mikrobiologisch untersucht am	10.04.2024

Ergebnisse und Beurteilung

Die Probe war bezüglich der untersuchten Kriterien in Ordnung.

Bemerkungen

- Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die geprüfte Probe.
 - Ein ausführlicher Untersuchungsbericht mit den detaillierten Ergebnissen kann nachträglich gegen Verrechnung folgender Gebühren ausgestellt werden:
CHF 75.00 (exkl. MWST) pro mikrobiologische Probe und CHF 260.00 (exkl. MWST) pro chemische Routineprobe. Gebühren für Spezialuntersuchungen auf Anfrage. Teilen Sie uns telefonisch oder per Mail mit, von welchen Proben Sie die entsprechenden Detailergebnisse wünschen.
 - Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig.
-

Für den Bericht verantwortlich:

Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat
rudolf.robbi@be.ch
